



Федеральное медико-биологическое агентство  
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
Головной центр гигиены и эпидемиологии

**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

адрес: 123182, г. Москва, 1-й Пехотный переулок, д. 6  
телефон/факс: Тел. (499) 190-4861, Факс (499) 196-6277

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ  
№ RA.RU.710138

Зам. руководителя Органа инспекции



А.И. Петухов

М.п.

от « 13 » 02 20 18 г.

№ 2927/2018

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции**

на основании заявления № 3659/18

от

12 февраля 2018 г.

**Организация-заявитель:** Общество с ограниченной ответственностью «Стиль-Декор»  
Адрес: 220100, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кульман, д.31, пом. 2, зал 2-10

**Организация-изготовитель:** Общество с ограниченной ответственностью «Стиль-Декор»  
Адрес: 220100, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кульман, д.31, пом. 2, зал 2-10

**Наименование продукции:** Изделия архитектурно-декоративные из стеклофибробетона для наружной и внутренней отделки зданий: панели марка «BetON»

**Код ТН ВЭД:** 6811

**Область применения:** строительство для наружной и внутренней отделки зданий: для использования в строительстве в качестве декоративных элементов отделки фасадов и интерьеров

**Продукция изготовлена в соответствии с:** документацией изготовителя,  
ТУ ВУ 190849215.002-2014

**Перечень документов, представленных на экспертизу:** заявление на проведение экспертизы, устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ о внесении изменений в сведения о юридическом лице, приказ о назначении директора, протокол испытаний, ТУ ВУ 190849215.002-2014

**Характеристика продукции:** согласно документации изготовителя.

## ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Согласно протоколу испытаний № 2-СХТ-180-18 от 08 февраля 2018 г., выданному ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ ООО «ПОЛИМЕРТЕСТ» (Аттестат № РОСС RU.0001.21ХИ04 (дата внесения в реестр Росаккредитации 09.09.2014 г.)) типовые образцы указанной продукции были подвергнуты испытаниям на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (глава II, раздел 6, 11)

Вещества, показатели (факторы),

№	Определяемые показатели	Единица измерения	значение и допуск показателя-«не более»	НД на метод испытания	№ пробы	Результаты испытаний
1	2	3	4	5	6	7
1	Ангидрид фосфорный	мг/м <sup>3</sup>	0,05	МУК 1631-77	180СХТ	< 0,01 < 0,01
2	Диоксид серы	мг/м <sup>3</sup>	0,05	МУК 4588-88	180СХТ	< 0,01 < 0,01
3	Запах	балл	2 -«-	МУ 2.1.2.1829-04	180СХТ	1 1
4	Индекс токсичности	%	70-120	МР №29 ФЦ/4746	180СХТ	87,0
5	Эффективная удельная активность (А <sub>эфф</sub> ) природных радионуклидов ( <sup>226</sup> Ra, <sup>232</sup> Th, <sup>40</sup> K)	бк/кг	370	МВИ №40090.3Н700, МВИ №40090.4Г006	180СХТ	224±86

По результатам проведенных испытаний продукции: Изделия архитектурно-декоративные из стеклофибробетона для наружной и внутренней отделки зданий: панели марка «BetON» отклонений от Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 6, 11), **не установлено.**

*Протокол испытаний, указанных образцов продукции* отражает условия и методы испытаний, полученные данные. Испытания проведены аккредитованной и лицензированной организацией, выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативно-методических документов, результаты зарегистрированы и оформлены надлежащим образом и приемлемы для гигиенической оценки.

**Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:** в соответствии с документацией изготовителя.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: Изделия архитектурно-декоративные из стеклофибробетона для наружной и внутренней отделки зданий: панели марка «BetON» **соответствует (не соответствует)** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 6, 11)

Настоящее экспертное заключение выдано для целей **подтверждения результатов лабораторных исследований и проверки соответствия образца продукции требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010.**

Врач по общей гигиене



А.В. Бормашов